



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2024-538

Peuraniemen ruuvikuivaimen kansiston uusinta

Kajaanin Veden Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla kuivataan yhdyskuntajätevedestä muodostuvaa lietettä Huber Technology Nordic AB:ltä vuonna 2013 lietteenkäsittelyn uusinnassa hankitulla ruuvikuivaimella. Olosuhteet ruuvikuivaimen sisällä ovat erittäin syövyttävät johtuen kuivaimeen johdettavasta lietteestä vapautuvista kaasuista kuten esimerkiksi rikkivedystä. Näiden syövyttävien olosuhteiden vuoksi nykyinen kansisto ja niiden tukirakenteet ovat haurastuneet niin huonoon kuntoon, että ne aiheuttavat laitteen läheisyydessä työskentelevien käytönvalvojien työturvallisuuden kyseenalaiseksi ja ruuvikuivaimen toiminnan mahdollisen äkillisten vaurioiden alaiseksi. Tämän vuoksi Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi 2.4.2024 puhelimitse tarjousta Huber Technology Nordic AB:ltä Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle vuonna 2013 Huber Technology Nordic AB:lta hankitun ruurikuivaimen uudesta metallisesta kansistosta.

Huber Technology Nordic AB tarjosi täydellisen ruuvikuivaimen kansiston Q620 sisältäen tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet kokonaishintaan 7.548,00 € (alv 0%)

Huber Technology Nordic AB tarjous 81005575/V1, 15.4.2024, liite 1

Yritysvaikutusten arvointi:

Kansiston toimittaja on alkuperäisen ruuvikuivaimen toimittaja eikä ole alueellinen toimittaja. Päätöksellä ei ole myönteistä vaikutusta alueelliseen yritystoimintaan, ellei kansisto asennuksen käytettä paikallista asennusyritystä.

Lisätietoja antaa Marko Kovalainen puh. 044-7100 561 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätöksen peruste

Hallintosäätö 69 a §

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a § nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii ruuvikuivaimen kansiston Huber Technology Nordic AB:ltä kokonaishintaan 7.548,00 € (alv 0%)

Hankinta rahoitetaan vuoden 2024 käyttötalousmenokohdasta 2918001302 Lietteenkäsittely .

Tiedoksi

Huber Technology Nordic AB

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 19.4.2024

Hallintosääntö 69 a §

Kajaani
17.04.2024

Arja Huotari
Toimistosihteer

Tiedoksianto asianosaiselle

Ohessa hankintapäätös Peuraniemen ruuvikuivaimen uuden kansiston hankinnasta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 7

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kajaanin Veden johtokunta**.

Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (asiointi ajanvarauksella)

Puhelin: 08 6155 2949

Sähköpostiosoite: kajaaninvesi@kajaani.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00, perjantaisin ja juhlapyhien aattona klo 8.00-15.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde)

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi