

YVA-kuulutus

Myllykankaan tuulivoimahanke (Sonkajärvi) ja sähkönsiirto (Sonkajärvi, Kajaani) ja yleistiedoksianto Natura-arvioinnista

Eolus Energy Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) ja hankkeeseen liittyvän Natura-arvioinnin (Talaskankaan alue (FI1200901)). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima arviointi hankkeen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuvaus

Hankealue sijoittuu Sonkajärven pohjoisosaan Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien rajalle. Hankealue rajautuu etelässä osin Vieremän kunnan rajaan ja pohjoisreunaltaan Kajaanin kaupungin rajaan. Sonkajärven kirkonkylä sijaitsee noin 33 kilometrin etäisyydellä hankealueelta kaakkoon ja Sukevan taajama noin 11 kilometriä hankealueelta kaakkoon. Vieremän keskusta sijaitsee noin 24 kilometrin etäisyydellä hankealueelta lounaaseen ja Kajaanin keskusta noin 35 kilometriä hankealueelta koilliseen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Kajaanin kaupungin alueelle.

Noin 2 160 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 7–9 MW ja kokonaisteho enintään 81 MW. Hanke liitetään valtakunnan verkkoon uudella noin 14–14,5 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla hankealueelta pohjoiseen suunnitteilla olevalle Höyttikankaan sähköasemalle.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–9 MW.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 6 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–9 MW.

Sähkönsiirto

SVE1: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon 13,9 kilometrin pituisella uudella 110 kV voimajohdolla hankealueelta pohjoiseen Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalle Höyttikankaan sähköasemalle.

SVE2: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon 13,8 kilometrin pituisella uudella 110 kV voimajohdolla hankealueelta pohjoiseen Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalle Höyttikankaan sähköasemalle.

Kuulutus
2.7.2026
LVV-U/21947/2026
Julkinen

SVE3: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon 14,4 kilometrin pituisella uudella 110 kV voimajohdolla hankealueelta pohjoiseen Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalle Höyttikankaan sähköasemalle.

SVE4: Hankealueen sähkönsiirto valtakunnan verkkoon tapahtuu hankealueelle rakennettavan sähköaseman kautta johdonvarsiliitynnällä rakenteilla olevan 110 kV:n Nuojuankangas- Huutokoski- johtimeen.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 8.7.2026–7.9.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lv.vi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/sonkajarvimyllykangastuulivoimaYVA.

YVA-selostukseen voi tutustua tänä aikana myös Sonkajärven kunnantalolla (Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi), Sukevan asiointipisteellä/kirjastossa (Kallentie 2, 74340 Sukeva), Iisalmen kaupungintalolla (Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi), Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani) ja Vieremän kunnan kirjastossa (Lyhtytie 2, 74200 Vieremä) toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 11.8.2026 kello 17.00.–19.00 Sukevan kyläkeskuksella (Matarantie 11, 74340 Sukeva) Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16:30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 7.9.2026 osoitteeseen kirjaamo@lv.vi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/21947/2026.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/sonkajarvimyllykangastuulivoimaYVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Kari Kiesi, Eolus Energy Oy, p. 040 532 2213, kari.kiesi@eolusvind.com

YVA-konsultti: Marjo Kirillow p. +358 41 732 0391 marjo.kirillow@fcg.fi

Yhteysviranomainen: Lupa- ja valvontavirasto, Tuire Kalliokoski, p. +358 29 5256103,
tuire.kalliokoski@lvv.fi (tavoitettavissa 3.8. alkaen)

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 8.7.2026.

Joensuu 2.7.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihte: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi