

RAKENNUKSEN VESIVAHINKO 27.7.2024 HAKAKATU 1

Hakakatu 1 kiinteistö hakee korvausta 12 000,00 € rankkasateen 27.7.2024 aiheuttaman rakennuksen vesivahingon kunnostuskuluihin. Kyseisenä päivänä Kajaanissa sadekertymä lyhyessä ajassa oli suuri ja aiheutti tulvia kaduille.

Hakakadulta tarkistimme olemassa olevat sadevesien ritiläkaivot. Kaivoja puhdistettiin ja talolta tulevat putkiliinat pestiin puhtaaksi. Kaivoissa oli vähänlaisesti hiekka, joka ei vaikuttanut kaivojen toimintaan. Lisäksi kannet olivat hyvin esillä maastossa ja kadulla. Kiinteistön autotallien luiskan kohdalla katu kallistuu kiinteistöön päin, jotta talleja voisi paremmin käyttää.

Sadevesiviemärointiä ei ole rakennettu näin suurille vesimäärille. Mahdollisesti kadun uudelleen muotoilu parantaisi veden ohjausta.

En tiedä onko kiinteistö käyttänyt omaa kotivakuutusta vahingon suhteen?

VAKUUDEKSI

Pekka Kolehmainen
Katupäällikkö