



Luvan tunnus	Hakija / rakennuspaikka / toimenpide
--------------	--------------------------------------

Rakennusvalvonnassa on tehty 4.6.2025 seuraavat viranhaltijapäätökset:

205-2024-605
Myönnetty

205-417-12-237 VUOTTOLAHTI

Uusi rakennus

Sähköasemaan liittyvä 125 MW / 350 MWh energiavarasto (BESS-järjestelmä), johon kuuluu 15 akkuvarastohallia (a' 20 x 30 m) ja jokaista hallia kohden 2 kj-muuntajaa (30 kpl) sekä 110 kV sähköasema kojeistorakennuksineen.

Sähkö halleista johdetaan maakaapeleilla Fingridin sähköasemalle.

Alueen ympärille rakennetaan aita.

Väestötilan rakentamiselle haetaan vapautusta.

Lupapäätös ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaupungintalolla rakennusvalvonnassa os. Pohjolankatu 13, 3. kerros.

Päätöksen antopäivä on 6.6.2025.

Oikaisuvaatimuksen viimeinen jättöpäivä on 23.6.2025.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Ympäristötekniikan lautakunnan lupajaosto

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi