

Fwd: Harjoitusrata.

Lähetäjä Tuija Kallio <tuijakal@gmail.com>

Päivämäärä to 7.5.2026 14.22

Vastaanottaja Voutilainen Elias <elias.voutilainen@kajaani.fi>; Jarmoharma95 <Jarmoharma95@gmail.com>; Soini Jussi <soininjussi@gmail.com>

Hei,
Tässä olisi nyt myös Fingridin lausunto asiaan.

yt, Tuija

Lähetäjä: Uusitalo Risto <Risto.Uusitalo@fingrid.fi>

Lähetetty: keskiviikko 6. toukokuuta 2026 21.33

Vastaanottaja: Veikko Haataja <veikko.haataja@hotmail.com>

Aihe: RE: Harjoitusrata.

Moi,

Eipä tuossa ole voimajohdon kannalta mitään vaaraa. Lähimpänä on Kajaven Metsälamminkangas-Vuolijoki 110 kV linjan pylvä 70, joka kannattaa huomioida. Siinäkin pylväsjalka lähinnä, eikä harus, joka parempi näin. Harukseen osumalla saa pylvään nurin. Puujanlan saa helposti pois pilarilta, mutta tuossa onneksi teräspukijalka. Jos tuo Kajaven p. 70 tuntuu riskiltä, laittakaa kaide tmv. väliin.

Fingridin johtojen kannalta tuossa ei ole mitään riskejä.

t. Risto

Risto Uusitalo
Fingrid Oyj
Kiviharjunlenkki 1 E
90220 OULU
puh. 030 395 4711
gsm 0400 169 316
risto.uusitalo@fingrid.fi
<http://www.fingrid.fi/>

