



Alustavasti yhteensä
 40 – 47 MWp
 75 000 kpl aurinkopaneelia (600 Wp)
 140 kpl invertteriä (250 kW)
 14 kpl 2,5 MVA muuntamo

Alue aidataan ympäri

Puistomuuntamokopit sijoitetaan huoltoväylien varrelle


Puistomuuntamot ja invertterit ympäröidään palamattomalla materiaalilla.

Alueelle perustetaan huoltotiet pelastuslaitosta ja rakennustyötä varten.

Asutuskäinteistöistä jätetään rakennusvalvonnan edellyttämä etäisyys aurinkovoimalaan. Esimerkiksi 50 m.

Kiinteistöt
 .205-416-16-44
 .205-416-13-48
 .205-416-13-52

-  AURINKOPANEELITELINEET
-  MUUNTAMO
-  HUOLTOTIE



KOORDINAATISTO ETRS89 / TM35FIN(E,N)
 sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2023 aineistoa

A	TÄYDENNETTY PIIRROKSEEN PANEELITELINEET, TIET JA MUUNTAMOT	RR	318.2023
REV.		SUUNN.	PVM.
PIIRUSTUKSEN LAJI	YKSIKKO METRI	KOHDE KAJAANI Vuolijoen aurinkovoimapuisto	SOLARIGO CONFIDENTIAL Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä Puh. 010 209 1890 www.solarigo.fi
SUUNNITTELUVAIHE ALUSTAVA	SUHDE 1:1000	SISÄLTÖ ASEMAPIIRROS	
SUUNNITTELIJA Roope Raisio	PAIVAMAARA 01.07.2023		