

Alustavasti yhteensä
 42 – 46 MWp
 77 400 kpl aurinkopaneelia (600 Wp)
 148 kpl invertteriä (250 kW)
 15 kpl 2,5 MVA muuntamo

Alue aidataan ympäri




Puistomuuntamokopit sijoitetaan huoltoväylien varrelle


Puistomuuntamot ja invertterit ympäröidään palamattomalla materiaalilla.

Alueelle perustetaan huoltotiet pelastuslaitosta ja rakennustyötä varten.

Asutuskiinteistöistä jätetään rakennusvalvonnan edellyttämä etäisyys aurinkovoimalaan. Esimerkiksi 100 m.

Kiinteistöt
 .205-410-7-211
 .205-410-7-209

-  AURINKOPANEELITELINEET
-  MUUNTAMO
-  HUOLTOTIE



KOORDINAATISTO ETRS89 / TM35FIN(E,N)
 sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2023 aineistoa

B	KASVATETTU ALUETTA	RR	23.2.2024
A	LISÄTTY AURINKOVOIMALATELINEET, TIET JA MUUNTAJAT	RR	31.8.2023
REV.		SUUNN.	PVM.

PIIRUSTUKSEN LAJI	YKSIKKÖ METRI	KOHDE KAJAANI Kivinevan aurinkovoimapuisto	SOLARIGO CONFIDENTIAL Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä Puh. 010 209 1890 www.solarigo.fi
SUUNNITTELUVAIHE ALUSTAVA	SUHDE 1:1000	SISÄLTÖ ASEMAPIIRROS	
SUUNNITTELIJA Roope Raisio	PÄIVÄMÄÄRÄ 01.07.2023		